



IFA 2005014



**Gefahrstoffgeprüft  
Schweißrauch-  
abscheideklasse W3**

[dguv.de/pruefzeichen](https://dguv.de/pruefzeichen)

Zertifikat  
Nr. **IFA 2005014**  
vom 18.08.2020

## DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des  
Zertifikatsinhabers:  
(Auftraggeber) FUMEX AB  
Verkstadvägen 2  
93161 Skellefteå  
SCHWEDEN

Produktbezeichnung: **mobile Schweißrauchabsauggeräte**

Typ: CMF 10  
CMF 20  
CMF 30

Prüfgrundlage: DIN EN ISO 15012-1 (08/2013)  
DIN EN ISO 15012-4 (11/2016)

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 201821547/1140 vom 12.08.2020 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Die oben genannten Geräte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage und entsprechen der Schweißrauchabscheideklasse "W3". Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind die Geräte zum Abscheiden von Rauchen geeignet, die durch schweißtechnische Trenn- und Fügeverfahren bei der Bearbeitung von NE-Metallen, unlegierten und legierten Stählen freigesetzt werden. Das Erfassen von Schweißrauch sowie das Abscheiden von gasförmigen Emissionen wurden nicht geprüft. In Kombination mit hinsichtlich ihres Luftbedarfs abgestimmten Einrichtungen zum Erfassen von Schweißrauch gelten die Geräte als von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherungen anerkannt. In Deutschland darf die Abluft der Geräte damit gemäß TRGS 528 in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen. Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **17.08.2025**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Chem. Thomas von der Heyden  
Fachzertifizierer